













### Primeiro Pavimento - Acadêmico

### Segundo Pavimento - Acadêmico

Terceiro Pavimento - Acadêmico

Área do 1º Pavimento: 579,32m<sup>2</sup>  
 Área do 2º Pavimento: 572,31m<sup>2</sup>  
 Área do 3º Pavimento: 402,38m<sup>2</sup>  
 Área da Cobertura: 352,21m<sup>2</sup>  
 Área total dos pavimentos: 1.906,31m<sup>2</sup>  
 Área Total da edificação: 1.904,38m<sup>2</sup>

Ata-Projecto - Escola José Porfírio da Costa - Ensino Fundamental - 10/08/2019

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

-  TOMADA ALTA 2P+1T 10A, 250V, FNO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NR 14136  
H=2,30M EM CAIXA 4X2
-  TOMADA ALTA 2P+1T 10A, 250V, FNO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NR 14136  
H=2,30M EM CAIXA 4X2
-  CAIXA DE ATERRAMENTO EM ALVENARIA C/ TAMPA DE FERRO
-  LÂMPARA DE SOBRESSOR  
P/ LÂMPADA DE 2X10W  
120 LUMENS EM LAJE
-  LÂMPARA DE EMBUIR PARA  
2 LÂMPADAS FLORESCENTES  
COMANDO 20W
-  ARANDELA PARA LÂMPADA DE TON  
CX. CX. 01X10X100 - ALTA  
EMBUIR NA ALVENARIA
-  PONTO PARA MOTOBOMBA 10 CV HA - VAR.
-  PROJETOR DE HOME THEATER FIXADO NO TETO
-  INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4X2
-  2 INTERRUPTORES SIMPLES EM CX 4X2
-  2 + 2 INTERRUPTORES SIMPLES EM CX 4X4
-  ALARME DE INCENDIO
-  TOMADA MÉDIA 2P+1T 10A, 250V, FNO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NR 14136  
H=1,70M EM CAIXA 4X2
-  TOMADAS DE MICROONDA H=1,10, 1800
-  PONTO DE FORÇA PARA MOTOR DA MONTA CARGAS HA - VAR.
-  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
-  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1,50M DO PISO ACABADO
-  ANTENA DE TV EM CAIXA 4X4
-  1. INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+1T 10A, 250V, FNO CILINDRICO 4 MM,  
PADRÃO BRASILEIRO NR 14136, H=1,00, EM CAIXA 4X2
-  PONTO PARA AR CONDICIONADO 12000 BTU
-  PONTO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTU
-  PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU
-  NO PISO - 2P+1T 10A - CX 10X100X200  
208, 220 OU 230 V
-  TORNEIRA ELÉTRICA H=1,40, 4400W

*Prefeitura Municipal de Taquari*  
Estado do Rio Grande do Sul

Obra: **Escola Adroaldo Mesquita da Costa** Data: \_\_\_\_\_

Descrição: Projeto Elétrico

Endereço da obra: Rua José Porfírio da Costa, Bairro Coqueiros 1:100

Responsável técnico:

Projeto: Flávio de Andrade \_\_\_\_\_ Área: 1.759,21m²

Arquivo: Escola Adroaldo Mesquita da Costa.dwg