



Área da Creche Existente

Rua Prof. Carolina Alvim

Rua Ivan Américo de Castro



LEGENDA			
Item	Descrição	Altura (m)	Caixa (mm)
	PONTO DE LUZ NO TETO INCANDESCENTE 100W OU FLC 25W	pe DIREITO	100x100 OCTOGONAL
	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM ALVENARIA	PISO	600x600
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,20 da parte inferior da caixa	-
	CAIXA DO MEDIDOR	1,60 da parte superior da caixa	-
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA EM PAREDE DO TETO	-	-
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA NO PISO	-	-
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE	-	-
	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONDUTOR NEUTRO TERRA E CONDUTOR DE PROTEÇÃO A TERRA (PE)	-	-
	CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO DE CAMPAINHA E PROTEÇÃO A TERRA (PE)	-	-

QUADRO DE CARGAS 220-380V (Categoria A3) Conforme GED-13						
CD	CIRCUITOS ILUMINAÇÃO N°	TOMADAS COLETIVAS (W)	TOMADA INDIVIDUAL (W)	TOTAL (W)	CONDUTOR (MM²)	DISPOSITIVO DR (A)
1	1	1.440	—	1.440	3x2,5	16
	2	1.440	—	1.440	3x2,5	16
	3	1.440	—	1.440	3x2,5	16
	4	3.000	—	3.000	Carga de espera p/ futura iluminação	—
TOTAL GERAL				7.320	3X10,0	32

Observações:
- Os eletrodutos não especificados em planta serão de Ø25mm;

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
OBRA/SERVIÇO: ESPAÇO DE ATIVIDADE FÍSICA E LAZER DA EMEI DARCI RIBEIRO			
ENDEREÇO: RUA PROF. CAROLINA ALVIM, BAIRRO LÉO ALVIM FALLER			
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO			
		PROPRIETÁRIO: Município de Taquari André Luis Barcellos Brito - Prefeito Municipal	PRANCHA Nº: 04/04
		PROJETO ARQUITETÔNICO SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG - ENG. CIVIL - CREARS 152282	
1252,42m² ÁREA		1/325 ESCALA	Agosto/2021 DATA
		0 REVISÃO	