

Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Memorando nº 434/2022

De: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos


Para: Secretaria de Administração - Departamento de Licitações e Contratos

Ao cumprimentá-los cordialmente, respondendo ao pedido de impugnação, do pregão eletrônico 025/2022 – registro de preços de baterias automotivas.

IMPUGNAÇÃO: Conforme solicitação documental do item 10.11.2 (laudos técnicos), informamos que, assim como os tubos de concreto e as galerias, os meio fios também possuem a norma técnica ABNT NBR 7680-1;2015 com resistência mínima de 30MPa. Também solicitamos alteração do descritivo do item 003 para MEIO FIO DE CONCRETO 100X 30 X 12 X 10 CM, pois assim como os tubos e galerias, o comprimento correto é de 1 metro. Lembramos também, que o valor estimado conforme anexo 1 do edital, é compatível com este tamanho de meio fio.

RESPOSTA: Não será exigido norma ABNT para o presente item, Esclarecemos que manteremos o descritivo dos itens com descrições conforme consta no edital, visto que a prefeitura necessita de meio fio com o referido tamanho, espessura, comprimento e largura. Foi realizado pesquisa de preço e o valor do item está dentro de mercado.

Taquari, 22 de Agosto de 2022.



Cirio de Souza Lopes

Secretario Adjunto de Obras

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

